

LEGENDA

Vykurovacie telesá
– oceľové panelové typ KORAD P90
– oceľové panelové typ HYGIENE

TRV – radiátorový ventil HERZ TS-90-V ovládaný s predvoľbovením + termostatickú hlavica
RV – regulačný ventil s presetom HERZ RL-1
QU – guľový uzáver
VK – vypúšťací kohút DN 10
AUV – automatický odvzdušňovací ventil DN 10
ROV – ručný regulačný ventil Stromax QM 2013

Všetky použité armatúry musia byť mimoriadne na tesnosť 110 °C o tlak 6,0 bar
Rozvod vykurovacej vody – uhlíková oceľ závitová, systém prestrebo
Podľa potreby osadiť vypúšťacie a odvzdušňovacie armatúry
Potrubie UK vedené pod stropom v podhľade a v stenách v drážkach, ktoré sa potom zamurujú
Potrubie UK montované až po zmontovaní VZT potrubí

Použitie zariadenia a materiály musia byť mimoriadne v rovnakej kvalite ako tu uvedené typy

Minimálne vzdialenosti uložení potrubia prestrebo :
D 15 = 1,25 m
D 18 = 1,50 m
D 22 = 2,00 m
D 28 = 2,25 m
D 35 = 2,75 m
D 42 = 3,00 m
D 54 = 3,50 m

PEČIATKA A PODPIS	PEČIATKA A PODPIS	PEČIATKA A PODPIS	MIESTO

± 0,000 = 179,45 m. n. m.

HLAVNÝ(É) PROJEKTÚR	ING.ARCH.LUKÁŠ ŠUDÝ	mediprojekt s.r.o.
PROJEKTOVANIE	ING.PAVOL BUDAY	
AUTOR PROJEKTU	ING.ARCH.LUKÁŠ ŠUDÝ	
VYPRACOVAL	ING.PAVOL BUDAY	VYKUROVANIE
KONTROLOVAL	ING.PAVOL BUDAY	
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, SKALICA, n.o.	
MIESTO A MIESTO STAVBY	FNsP SKALICA, n. o.	DÁTUM NOVEMBER 2016
	STAVEBNÉ ÚPRAVY ČASTI PAVILÓNU - H AMBULANCIE KLINICKEJ ONKOLÓGIE	FORMÁT / MIERKA 18 A4 / 1:50
		ČÍSLO ZÁKAZKY 251/2016
		STUPEŇ PROJEKT
DRUH VÝKRESU	PODORYS I. N. P.	MENO VÝKRESU 2.NP-1