

FNsP SKALICA

TABUĽKA MIESTNOSTÍ - BLOK H :

È.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA /m²/ ÈUP	PTV	PKO	È.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA /m²/ ÈUP	PTV	PKO
H1.01	KRYTÝ VSTUP			18,10	H1.21	ÈAKÁREÒ	38,50		
H1.02	ZÁDVERIE			6,55	H1.22	PRÍPRAVA	20,65		
H1.03	ROZVODÒA E1		1,15		H1.23	AMBULANCIA I.	20,85		
H1.04	VSTUPNÁ HALA			38,55	H1.24	ODBERY	22,25		
H1.05	CHODBA			10,00	H1.25	KARTOTÉKA	13,15		
H1.06	KUCHYNKA	5,85			H1.26	PRÍPRAVA	20,70		
H1.07	D. M. Z. SESTIER	6,05			H1.27	AMBULANCIA II.	29,35		
H1.08	D. M. Z. LEKÁRI	12,10			H1.28	ODPOÈIVÁREÒ	20,80		
H1.09	POPIS + ARCHÍV ZDR. ZÁZNAMOV	8,30			H1.29	FILTER			2,80
H1.10	SOC. ZAR. - ZAMESTNANCI		3,10		H1.30	WC - ZAMESTNANCI		1,40	
H1.11	WC- ŽENY - ZAMESTNANCI		3,00		H1.31	SOC. ZAR. - ZAMESTNANCI		2,90	
H1.12	WC- MUŽI - ZAMESTNANCI		3,00		H1.32	PRÍPRAVA CYTOSTATÍK	9,20		
H1.13	WC- MUŽI - PACIENTI		7,90		H1.33	SKLAD CYTOSTATÍK		0,60	
H1.14	WC - IMOBILNÝ		3,50		H1.34	MERANIE APLIKÁCIÍ + ARCHÍV	17,00		
H1.15	WC - ŽENY - PACIENTI		8,10		H1.35	STANOVISKO SESTRY	5,45		
H1.16	UPRATOVAÈKA		4,80		H1.36	PODÁVANIE INFÚZIÍ	86,80		
H1.17	KRYTÝ VSTUP PRE SANITKY			10,70	H1.37	CHODBA			7,40
H1.18	CHODBA			40,40	H1.38	WC - MUŽI - PACIENTI		4,30	
H1.19	CHODBA			16,90	H1.39	WC - ŽENY - PACIENTI		4,10	
H1.20	TERASA			63,20		SPOLU :	337,00	47,85	214,60

POŽADAVKY NA STAVBU

VP - voda pitná
VT - voda teplá
O - odpad
PC - dvojzásuvka poèítaèová sí• dle projektu slaboproudu
EL - el. pøívod
DZ - dorozumívací zaøízení
PA - uzemòovací svorky propojené na centrální uzemòovací bod vodièem 4 mm Cu
(A) elektrostaticky vodivá podlaha - vnitøní odpor v rozsahu 5x10 - 10 Ohm
STA - spoloèná televízna anténa
MON - monitoring teplot lednic

Oznaèenie vývodov

z - el. zásuvka 230 V / 16 A - 1200 mm vysoko
z_0 - el. zásuvka 230 V / 16 A samostatnì jištì ná - 1200 mm vysoko
z_5 - el. zásuvka 230 V / 10 A napájená ze zdravotnické izolované soustavy, barva zásuvky žlutá, pøíp. oznaèená "ZIS" dle ÈSN 332000-7-710 - 1200 mm vysoko
z_6 - el. zásuvka 230 V / 16 A napájená pøes proudový chránič nebo oddì lovací transformátor 1200 mm vysoko
z_7 - el. zásuvka 230 V / 16 A samostatnì jištì ná, napájená pøes proudový chráni è - 1200 mm vysoko
s - vývod el. prúdu pre bezdotykovú batériu
s_1 - vývod el. prúdu 230 V/ 10 A ze zdi pre napájanie vyšetøovacej lampy
s_2 - vývod el. prúdu 230 V/ 10 A zo stropu alebo zo zdi 2500 mm vysoko pre germicidné žiarièe, veï te cez súètové hodiny umiestené u vstupních dveøí - volné konce vodièov 500 mm.
s_3 - vývod el. prúdu 230 V/ 10 A pre napájanie prokládacej skrinì
Q - Odtah od izolátora ø 200 mm, napojený cez zpetnu klapku. Odtahový ventilátor je súèas•ou dodávky izolátora. Mezdi izolátorom a ventilátorom založte kabel CYSY 3x 1,5 mm pre ovládánie ventilátora

El. zásuvky oznaèené "p" - 200 mm vysoko
El. zásuvky oznaèené "x" - 500 mm vysoko
El. zásuvky oznaèené "v" - 800 mm vysoko
El. zásuvky oznaèené "t" - 1600 mm vysoko
El. zásuvky oznaèené "y" - 2000 mm vysoko
El. zásuvky oznaèené "s" - umístì ní na stropì

POZNÁMKA

Všechny míry jsou v mm od èisté (obložené) zdi nebo podlahy.
Provedení instalace v ostatních nezdrav. prostorách se øeší dle STN 33 2000-5-51.
Požadavky STN 33 2000-5-51ed 3 v místn. pro lékaøské úèely øeší STN 332000-7-710.
Zpùsob napájení el. zásuvek a všech pevnì instal. el. spotøebièù v místnostech pro lékaøské úèely je dán typem místnosti dle STN 332000-7-710, který je uveden v šestiúhelníku názvu (èísla) místnosti.



BÚR. PRÁCE VID.VÝKR.È. E - 2a   NÁVRH

PEÈIATKA A PODPIS	PEÈIATKA A PODPIS	PEÈIATKA A PODPIS	SADA

± 0,000 = 179,45 m. n. m.

HL.ARCH.(INŽ.) PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	mediprojekt s.r.o. projektovanie zdravotníckej a obèianskej výstavby	
ING.ARCH.J.KVETÁN	ING.ARCH.J.KVETÁN		
AUTOR PROJEKTU	ING.ARCH.J.KVETÁN	DRUH PROJ.	ZDR
VYPRACOVAL	ING. J. BILOŠ		
KONTROLOVAL	ING. J. BILOŠ		
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, SKALICA a.s.		
NÁZOV A MIESTO STAVBY	FNsP SKALICA, a. s. STAVEBNÉ ÚPRAVY ÈASTI PAVILÓNU - H NA AMBULANCIE KLINICKEJ ONKOLÓGIE	DÁTUM	JÚL 2016
		FORMÁT	21 A4
		È.ZÁKAZKY	251/2016
		STUPEÒ	PROJEKT
DRUH VÝKRESU	PÔDORYS I. N. P.	MIERKA 1:50	ÈÍS.VÝKRESU E_1 - 2